

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 05.02.2025 № 43250041000117143105

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/pm/27215193>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области  
в Вятскополянском районе)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

№ 0023 г. Вятские Поляны « 26 » февраля 2025 г.  
(место выдачи предписания)

При проведении обязательного профилактического визита в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Константиновка Малмыжского района Кировской области (МКОУ СОШ с. Константиновка), ИНН 4317004386, ОГРН 1024300610157, юридический и фактический адрес: 612913, Кировская область, Малмыжский район, с. Константиновка, пер. Школьный, д.3.

*(указывается наименование контролируемого лица, адрес местонахождения и места осуществления деятельности)*

**выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита, а именно:**

1. На момент проведения обязательного профилактического визита 13.02.2025 г установлено, что в образовательной организации по адресу: 612913, Кировская область, Малмыжский район, с. Константиновка, пер. Школьный, д.3: не обеспечены учебные кабинеты исправными (перегорели лампы) дополнительными источниками искусственного освещения, направленных на меловую доску (софитами) для обучающихся в учебных кабинетах русского языка и литературы, кабинете химии (химическая лаборатория «Точка Роста») в соответствии с требованиями п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 2, ст. 11, ч.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. На момент проведения обязательного профилактического визита 13.02.2025 г установлено, что в образовательной организации по адресу: 612913, Кировская область, Малмыжский район, с. Константиновка, пер. Школьный, д.3 не исправна система горячего водоснабжения, подведенная к установленным моечным ваннам для для обработки птицы и мяса в производственном цехе пищеблока (в мясорыбном цехе), отсутствует подача горячей воды, отсутствует система водоотведения в канализацию (сливной трап) от моечной ванны для вторичной обработки овощей в овощном цехе, что является

нарушением требований абз. 1 п. 2.6.1, п.2.6.5., п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст. 2, ст. 11, ст. 17, ч.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. На момент проведения обязательного профилактического визита 13.02.2025 г установлено, что не обеспечен производственный цех пищеблока в мясорыбном цехе образовательного учреждения по адресу: 612913, Кировская область, Малмыжский район, с. Константиновка, пер. Школьный, д.3 весами для сырой (мясорыбной) продукции с нанесением соответствующей маркировки на технологическое оборудование для соблюдения последовательности и поточности технологических процессов, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки (используются одни весы для сырой мясорыбной продукции и порционирования блюд в горячем цехе), что является нарушением требований п.2.9, абз.1 п.3.2, п. 3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6., абз. 1,10,13 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п.1 ст. 2, ст. 11, ст. 17, ч.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. На момент проведения обязательного профилактического визита 13.02.2025 г установлено, что в образовательной организации по адресу: 612913, Кировская область, Малмыжский район, с. Константиновка, пер. Школьный, д.3 установленная раковина в лаборантской химии обеспечена холодным и горячим водоснабжением от водонагревателя без смесителя, что является нарушением требований п.2.6.3. СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 2, ст. 11, ч.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. На момент проведения профилактического визита 13.02.2025 г установлено, что в образовательной организации по адресу: 612913, Кировская область, Малмыжский район, с. Константиновка, пер. Школьный, д.3 в учебных кабинетах имеются деревянные ученические парты с нарушением целостности покрытия (отсутствие мебельной кромки), механическими повреждениями (дефекты) в учебном кабинете русского языка и литературы, в помещении для дополнительных занятий, что является нарушением п.1. ст. 2, ст. 11, ч.1 ст.28, ст. 29, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 9 п. 2.4.3., абз. 1 п. 2.4.9., абз. 1,12 п. 2.11.2., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

6. При рассмотрении представленного утвержденного примерного десятидневного меню и фактического меню на осенне-зимний период по адресу: 612913, Кировская область, Малмыжский район, с. Константиновка, пер. Школьный, д.3: установлено, что в возрастной категории с 7-11 лет на 4-й день (1 неделя), на 5 -й день (1 неделя) суммарный объем блюд составил менее нормативных значений (486 г и 492 г соответственно), что менее нормируемого суммарного объема блюд (500 г) по приему пищи (завтрак); в возрастной категории с 12 лет и старше на 3-й день (1 неделя), на 9-й день (2 неделя) суммарный объем блюд составил менее нормативных значений (540 г и 535 г соответственно), что менее нормируемого суммарного объема блюд (550 г) по приему пищи (завтрак), что не соответствует требованиям п. 8.1.2, таблицы 3 Приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст. 2, ст. 11, ст. 17, ч.1 ст.28, п.3 ст.39, Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. При рассмотрении представленного утвержденного примерного десятидневного меню на осенне-зимний период по адресу: 612913, Кировская область, Малмыжский район, с. Константиновка, пер. Школьный, д.3, установлено, что для учащихся, с учетом обозначенного возраста - в возрастной категории от 12 лет и старше масса порций отдельных блюд не соответствует нормативам на завтрак - второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) в отдельные дни приема пищи: в 4-й день 1 недели примерного утвержденного 10-дневного меню, выход блюда составил 80 г (котлета из говядины), на 10-й день 2 недели примерного утвержденного 10-дневного меню составил 75 г (котлета), что ниже нормативных требований (при нормативных значениях 100-120г) и является нарушением требований п. 8.1.2, таблицы 1 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст. 2, ст. 11, ст. 17, ч.1 ст.28, п.3 ст.39, Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

---

(описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований, которые не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита)

С целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Обеспечить учебные помещения исправными дополнительными источниками искусственного освещения, направленных на меловую доску (софитами) для обучающихся в учебных кабинетах русского языка и литературы, кабинете химии (химическая лаборатория «Точка Роста») в образовательной организации по адресу: 612913, Кировская область, Малмыжский район, с. Константиновка, пер. Школьный, д.3 в соответствии с требованиями п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 2, ст. 11, ч.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок устранения выявленного нарушения - 01.12.2025:

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: провести технические работы по замене неисправных (перегоревших) ламп дополнительных источников искусственного освещения, направленных на меловую доску (софитов).

2. Обеспечить исправной системой горячего водоснабжения, подведенную к установленным моечным ваннам для обработки птицы и мяса в производственном цехе пищеблока (в мясорыбном цехе), оборудовать системой водоотведения в канализацию (сливной трап) моечную ванну для вторичной обработки овощей в овощном цехе по адресу: 612913, Кировская область, Малмыжский район, с. Константиновка, пер. Школьный, д.3 в соответствии с требованиями абз. 1 п. 2.6.1, 2.6.5., п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст. 2, ст. 11, ст. 17, ч.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок устранения выявленного нарушения - 01.12.2025:

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: провести технические работы по обеспечению исправности подводки горячего водоснабжения от водонагревателя к моечным производственным ваннам, обеспечить систему водоотведения в местную канализацию (сливной трап) от моечной ванны в овощном цехе.

3. Обеспечить производственный цех пищеблока в мясорыбном цехе образовательного учреждения по адресу: 612913, Кировская область, Малмыжский район, с. Константиновка, пер. Школьный, д.3 весами для сырой (мясорыбной) продукции с нанесением соответствующей маркировки на технологическое оборудование для соблюдения последовательности и поточности технологических процессов, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки в соответствии с требованиями п.2.9, абз.1 п. 3.2, п. 3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6., абз. 1,10,13 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п.1 ст. 2, ст. 11, ст. 17, ч.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок устранения выявленного нарушения - 01.12.2025:

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: приобрести весы в мясорыбную зону (участок) производственного цеха с нанесением соответствующей маркировки.

4. Обеспечить установленную раковину в лаборантской химии смесителем для подачи холодной и горячей водой от водонагревателя в образовательной организации по адресу: 612913, Кировская область, Малмыжский район, с. Константиновка, пер. Школьный, д.3 в соответствии с требованиями п.2.6.3. СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 2, ст. 11, ч.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок устранения выявленного нарушения - 01.12.2025:

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: провести технические работы по обеспечению смесителем водопроводного крана в установленной раковине в лаборантской химии.

5. Обеспечить покрытие учебной мебели (ученических столов, парт) без дефектов и повреждений, материалами, устойчивыми к воздействию влаги, допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в образовательной организации по адресу: 612913, Кировская область, Малмыжский район, с. Константиновка, пер. Школьный, д.3 в учебных кабинетах русского языка и литературы, в помещении для занятий в соответствии с требованиями абз. 1 п.2.4.9, абз. 9 п. 2.4.3., абз. 1,12 п.2.11.2., п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20, п.1. ст. 2, ст. 11, ч.1 ст.28, ст. 29, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок устранения выявленного нарушения - 01.12.2025:

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: обеспечить учащихся ученической мебелью (столами) без дефектов и повреждений, устойчивыми к воздействию влаги, допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

6. Привести в соответствие примерное десятидневное (фактическое) меню для учащихся с учетом обозначенного возраста (612913, Кировская область, Малмыжский район, с. Константиновка, пер. Школьный, д.3) по суммарному объему блюд в возрастной категории с 7-11 лет, 12 лет и старше в отдельные дни приема пищи (завтрак) в соответствии с требованиями п. 8.1.2, таблицы 3 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст. 2, ст. 11, ст. 17, ч.1 ст.28, п.3 ст.39, Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок устранения выявленного нарушения - 01.12.2025:

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: внести изменения в примерное десятидневное (фактическое) меню по суммарному объему блюд для учащихся в возрастной категории с 7-11 лет, 12 лет и старше, с предоставлением копии измененного утвержденного примерного меню в соответствии с сезоном.

7. Привести в соответствие примерное десятидневное меню для учащихся, с учетом обозначенного возраста - в возрастной категории с 12 лет и старше в образовательной организации (612913, Кировская область, Малмыжский район, с. Константиновка, пер. Школьный, д.3) по массе порций отдельных блюд (завтрак) - второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) в отдельные дни приема пищи в соответствии с требованиями п. 8.1.2, таблицы 1 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст. 2, ст. 11, ст. 17, ч.1 ст.28, п.3 ст.39, Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок устранения выявленного нарушения - 01.12.2025:

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: внести изменения в примерное десятидневное меню по массе порций отдельных блюд для возрастной группы 12 лет и старше (для учащихся 5-11 классов), с предоставлением копии измененного утвержденного примерного меню в соответствии с сезоном.

**Ответственность по выполнению в установленный срок настоящего предписания возлагается на юридическое лицо** Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Константиновка Малмыжского района Кировской области (МКОУ СОШ с. Константиновка), ИНН 4317004386, ОГРН 1024300610157, юридический адрес: 612913, Кировская область, Малмыжский район, с. Константиновка, пер. Школьный, д.3.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в срок до « **02** » **декабря 2025** г., в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе по электронному адресу: [E-mail: to1@43.rospotrebnadzor.ru](mailto:to1@43.rospotrebnadzor.ru), или по выбору контролируемого лица иным доступным способом (в бумажном виде по адресу: 612964, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул.Лермонтова, д.17 а, или иным доступным способом, по факсимильной связи по телефону 8 (83334) 6-45-71).

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований:** копия акта выполненных технических работ по обеспечении исправности подводки горячего водоснабжения к моечным ваннам в мясном цехе, по

оборудованию системой водоотведения от моечной ванны в овощном цехе; счет – фактура на приобретенное оборудование (светильники, лампы, весы, материалы); копии актов выполненных технических работ по замене светильников (софитов), установке смесителя в лаборантской химии, ремонту оборудования (ученических столов); копии примерного десятидневного меню для учащихся 7-11 лет и 12 лет и старше в соответствии с сезоном; фотоматериалы.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

На основании ст.ст. 93, 94, 39-40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение предписания об устранении нарушений обязательных требований невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа по ходатайству контролируемого лица может отсрочить его исполнение на срок до одного года.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания подается в порядке досудебного обжалования решений в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

Для успешной подачи ходатайства о продлении срока исполнения предписания, жалобы на предписание об устранении нарушений обязательных требований, рекомендуем Вам воспользоваться следующей ссылкой: <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Ведущий специалист- эксперт ТО Управления  
Роспотребнадзора по Кировской области  
в Вятскополянском районе:  
(должность лица, выдавшего предписание)

(подпись)

И.В. Напольских  
(инициалы и фамилия)

Настоящее предписание получил (а) « 26 » февраля 2025 г.

директор МКОУ СОШ с. Константиновка  
(руководитель (должностное лицо,  
Уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуальный предприниматель)

(подпись)

Нагимуллина Елена Юрьевна  
(инициалы и фамилия)

Либо отметка о направлении настоящего предписания контролируемому лицу посредством:  
Настоящее Предписание направлено по адресу: E-mail: [paska\\_shkola@mail.ru](mailto:paska_shkola@mail.ru).

В соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» копия настоящего предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.